

## Тестирование дымового датчика специальным аэрозолем

Для проверки дымовых датчиков нельзя использовать огонь или подносить испускающие жар предметы близко к дымовому датчику, так как из-за высокой температуры могут пострадать прибор и потолок.

Советуем тестировать дымовой датчик предназначенным для этого аэрозолем.

При тестировании нельзя распылять аэрозоль слишком близко к датчику, поскольку спрей может повредить его. G4S рекомендует тест-аэрозоль SmokeSabre.

Спреем удобно пользоваться, и благодаря телескопической трубе этот процесс безопасен, так как датчик защищен от слишком близкого расположения тестера и конденсации возникающих при этом остатков газа.

Вытяните телескопическую трубу тест-аэрозоля до конца и держите ее в вертикальном положении.

Для проверки датчика удерживайте кнопку-дозатор 0,5 секунды, держа аэрозоль в 30 см от датчика.

Тест можно повторить через 10 секунд, если в первый раз сигнала тревоги не последовало.



Осторожно: тест-аэрозоль огнеопасен! Не используйте его вблизи открытого огня или при температуре выше 50°C.